

台安县万象鑫城小区正式电建设工程施工书面报告

招标项目标段（包）编号：202321030079828448001



台安县万象鑫城小区正式电建设工程已经在台安县发展和改革局批准建设，受招标人委托，辽宁中科项目管理有限公司 负责该项目台安县万象鑫城小区正式电建设工程施工招标全过程代理。本次招标工作自 2024 年 01 月 29 日 发布公告起，至 2024 年 02 月 28 日 中标结果公告发布，历时 30 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：台安县住房和城乡建设发展中心
2. 招标项目标段（包）名称：台安县万象鑫城小区正式电建设工程施工
3. 项目地址：台安县八角台街道万象鑫城小区
4. 项目规模：（1）电源外线部分：组立 $\phi 230 \times 15$ 米水泥杆 18 基、 $\phi 230 \times 18$ 米水泥杆 8 基、13 米钢管杆 1 基、16 米钢管杆 6 基；新架 JKLYJ-10-3 \times 240 型架空绝缘线亘长 3761 米（其中单回亘长 3311 米、双回亘长 450 米），线长 12087 米；安装 VLX 型拉线 3 条；敷设 YJV22-8.7/15-3 \times 300 型电缆 420 米，其中使用混凝土包封 2 \times 2 电缆保护管敷设电缆 356 米，敷设混凝土包封 2 \times 2 电缆保护管 356 米；新装柱上负荷开关 2 台、柱上断路器 1 台；修建电缆检修井 7 座，其中直线井 4 座、转角井 3 座。拆除 15 米水泥 15 基、钢管杆 2 基，拆除 JKLYJ-10-3 \times 120 型架空绝缘线亘长 414 米，拆除拉线 2 根；恢复安装变压器 2 台、真空断路器 1 台、负荷开关 1 组。（2）居民变电站部分：小区外新建箱式开闭站 1 座、住宅及网点箱变 4 台。（必须经规划部门批准方可施工）安装开闭站高压环网柜 12 面，安装住宅变压器 500kVA 变压器 2 台，安装网点变压器 500kVA 变压器 2 台，安装低压开关柜 12 台，其中进线柜 4 台，馈出柜 8 台，智能电容器柜 4 台。新敷设高压电缆采用 ZC-YJLV22-8.7/15-3 \times 70 型回长 120 米；采用 ZC-YJV22-8.7/15-3 \times 300 型回长 20 米。新敷设低压电缆采用 ZC-YJLV22-1-4 \times 240 型回长 3180 米；采用 ZC-YJLV22-1-4 \times 150 型回长 220 米；采用 ZC-YJLV22-1-4 \times 120 型回长 440 米。（3）物业变电站部分：高压电缆：主电源由开闭所 4#盘引入物业箱式变 XB1，敷设 ZCYJLV22-3 \times 70 型电缆回长 30 米，备用电源由开闭所 9#盘引入物业箱式变 XB2，敷设

ZCYJLV22-3*70 型电缆回长 30 米。电缆长度共计 60 米，电缆头 4 个。

5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2023 年 12 月 28 日

2. 公告发布日期：2024 年 01 月 29 日

3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网

4. 招标文件下载（领取）情况：有 6 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，4 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2024 年 02 月 22 日 13:30 投标截止时间，共有 4 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2024 年 02 月 22 日 13:30

3. 开标地点：台安县公共资源交易中心（鞍山市台安县繁荣北街 52 号）

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 5 名专家库随机抽取评标专家及 0 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2024 年 02 月 23 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2024 年 02 月 28 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：金晟安电力有限公司

招标人或其代理机构名称：辽宁中科项目管理有限公司

2024 年 03 月 08 日