

灯塔市 2023 年农村小型标准化供水工程--五星镇五星村供水工程、沈旦堡镇鸭子泡村供水工程书面报告



招标项目标段（包）编号：202421100021257770004

灯塔市 2023 年农村小型标准化供水工程已经在辽阳市水利局批准建设，受招标人委托，辽宁浩泽项目管理有限公司 负责该项目灯塔市 2023 年农村小型标准化供水工程--五星镇五星村供水工程、沈旦堡镇鸭子泡村供水工程招标全过程代理。本次招标工作自 2024 年 10 月 08 日发布公告起，至 2024 年 11 月 05 日中标结果公告发布，历时 28 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：灯塔市水利事务服务中心

2. 招标项目标段（包）名称：灯塔市 2023 年农村小型标准化供水工程--五星镇五星村供水工程、沈旦堡镇鸭子泡村供水工程

3. 项目地址：灯塔市

4. 项目规模：（一）工程的防洪标准为十年一遇，水工建筑物等级为 5 级。

（二）水源井设计方案。 1. 小黄金村康国屯、西马峰村、二十家子村、鸭子泡村、水源井为 130m 深管井：从上至下依次为 42 m 井壁管、82m 滤水管、6m 沉淀管；井管外井口以下 0~38m 用粘土球密封， 38m 以下围填混合滤料。 2. 红旗村水源井为 200m 深管井，从上至下依次为 18 m 井壁管、32m 滤水管、150m 滤水管；井管外井口以下 0~14m 用粘土球密封，14m 以下围填混合滤料。

（三）工程泵房建设方案。 新建其中红旗村新建泵房 1 座，泵房建筑面积为 79.30m²；小黄金村康国屯、西马峰村、二十家子村、鸭子泡村等 4 个村（屯）各新建泵房 1 座，泵房建筑面积为 61.75 m²。泵房采用砖混结构，室内净高 3.8m，室内地面比室外地坪高 0.3m。 （四）围栏设计方案。 使用 1.8m 高镀锌钢围栏，

围栏基础为 C25F200 钢筋混凝土，宽 0.3m、深 0.5m，顶面标高-0.3m，基础下设 100mm 厚 C15 素混凝土垫层；镀锌大门一扇，宽 3m、高 1.8m。 （五）输配水管

网布置方案。 本次工程供水管道材质选择为 PE100 级管材，红旗村压力等级 1.0MPa、其他各村（屯）压力等级 0.8Mpa；各村（屯）入户管材压力等级为

1.25MPa。 （六）设计采用的水泵。 五星村为现有水泵 200QJ40-104；小黄金村康国屯新配套潜水泵 200QJ32-91；西马峰村新配套潜水泵 200QJ40-104；二十家

子村新配套潜水泵 200QJ32-91;鸭子泡村新配套潜水泵 200QJ63-84 ;红旗村新配套潜水泵 150QJ5-200 及新配套管道泵 ISG65-250B。

5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2024 年 09 月 02 日

2. 公告发布日期：2024 年 10 月 08 日

3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省公共资源交易网, 全国公共资源交易平台（辽宁省·辽阳市）

4. 招标文件下载（领取）情况：有 6 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，4 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2024 年 10 月 31 日 09:00 投标截止时间，共有 4 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2024 年 10 月 31 日 09:00

3. 开标地点：辽阳市公共资源交易中心(辽阳市文圣区新城路 9 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 4 名专家库随机抽取评标专家及 1 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2024 年 10 月 31 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2024 年 11 月 05 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：辽宁泽龙水利实业有限责任公司

招标人或其代理机构名称：辽宁浩泽项目管理有限公司

2024 年 12 月 27 日